

**Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia
§ 33a zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov**

Bratislava 4. 10. 2017

Autor:

Tím environmentu

Aktualizáciu vykonal:

Ing. Nováková

Názov dokumentu: Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia
§ 33a zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Rozdeľovník:
Dátum: 4. 10. 2017
Verzia:
Počet strán: 2

1/2

V súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o životnom prostredí v znení neskorších predpisov je v tabuľke uvedený prehľad prevádzok, druhy sledovaných ukazovateľov a výsledky povinných meraní kvality vypúšťaných odpadových vôd za ostatné dva roky. Tabuľka bude na základe výsledkov meraní priebežne aktualizovaná.

Výsledky meraní kvality vypúšťaných odpadových vôd z objektov ZSD v roku 2016 a 2017 v porovnaní s povolenými limitnými hodnotami

ukazovateľ (mg/l)	stanovený limit (mg/l)	Vyhodnotené ukazovatele						
		rok 2016				rok 2017		
Elektrická stanica Levice (od r. 2017 – 2 vzorky ročne)		10. 6.				28. 6.		
BSK ₅	p < 15, m < 70	7,1				26		
pH	6 – 8,5	7,53				7,56		
NEL*	0,1					< 0,05		
Elektrická stanica Veľký Meder		8. 3.	23. 5.	24. 8.	16. 11.	1. 2.	24. 5.	3. 8.
nerozpustné látky	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
NEL	0,1	< 0,05	0,076	< 0,05	< 0,05	0,062	0,066	< 0,05
pH	6 – 9	8,09	7,85	7,66	7,84	7,94	8	7,86
Elektrická stanica Nové Mesto n/Váhom		17. 3.	26. 5.	11. 8.	10. 11.	2. 2.	11. 5.	10. 8.
NEL		< 0,05	0,059	< 0,05	0,062	0,096	0,07	< 0,05
Elektrická stanica Topoľčany		17. 3.	26. 5.	11. 8.	10. 11.	2. 2.	15. 5.	9. 8.
NEL		0,057	0,11	0,13	0,23	0,065	0,103	0,22

* ukazovateľ monitorovaný od r. 2017