

Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za 1. kvartál 2011

Bratislava, 28. február 2012

1/3

Názov dokumentu: Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za 1. kvartál 2011
Rozdeľovník:
Dátum: február 2012
Verzia:
Počet strán: 3

ZSE Distribúcia, a. s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava

V súvislosti s povinnosťou udelenou v § 6 ods. 4 vyhlášky ÚRSO č. 315/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovania služieb, zverejňuje spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., údaje za rok 2009.

Dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. l) za kalendárny rok 2011

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy ZSE Distribúcia a.s. Bratislava

Priemerná doba nedostupnosti distribúcie elektriny na odberné miesto podľa napäťovej úrovne - TN [min]														Rok	Index 2011/2010	
Napäťová úroveň	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	1. - 3. mesiac spolu	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	1. - 6. mesiac spolu	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac	1. - 9. mesiac spolu	10. mesiac	11. mesiac	12. mesiac	
vn	6,49	15,39	20,33	42,21				42,21				42,21				42,21
nn	2,46	3,51	4,72	10,69				10,69				10,69				10,69

Poznámky:

Do výpočtu ukazovateľa vstupujú všetky udalosti nad 3 minúty.

Do výpočtu ukazovateľa vstupujú všetky udalosti (poruchy a odstávky).

Do výpočtu ukazovateľa vstupujú aj udalosti na distribučných trafostaniciach VN/NN.

Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny

Príloha č. 6 k vyhláške č. 315/2008 Z. z.					
Opis štandardu dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny	Počet udalostí s nedodrzaným štandardom kvality spolu	Počet vybavených udalostí štandardu kvality v lehote	Počet udalostí s nedodrzaným štandardom kvality mimo lehoty	Počet nevybavených udalostí s nedodrzaným štandardom kvality	Podiel udalostí s nedodrzaným štandardom kvality spolu k počtu vybavených udalostí štandardu kvality v lehote
Evidencia dodržania kvality elektriny	0	14	0	0	0,00%
Evidencia dodržania lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny podľa odseku 2*	0	9	0	0	0,00%
Evidencia uskutočnenia distribúcie elektriny do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia technických a obchodných podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy, podmienok určených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a uhradenia ceny za pripojenie, ak je uzatvorená zmluva o dodávke a distribúcii elektriny	65	3 291	65	0	1,98%
Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní, odkedy bola dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny	0	0	0	0	
Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou o obnovenie distribúcie elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do distribučnej sústavy, pričom sú splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy	2	3 304	2	0	0,06%
Evidencia obnovenia distribúcie elektriny po poruche do odberného miesta koncového odberateľa elektriny alebo z odberného miesta prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest	7	461 296	7	0	0,00%
Evidencia obnovenia distribúcie elektriny do 48 hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvedel, za dodržania prevádzkovej bezpečnosti distribučnej sústavy, ak prerušenie distribúcie elektriny bolo z dôvodu poruchy na zariadení na výrobu elektriny	0	0	0	0	
Evidencia dodržania oznámeného termínu začatia a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny	3 151	153 061	3 151	0	2,06%
Evidencia zabezpečenia preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu	0	18	0	0	0,00%
Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za distribuovanú elektrinu a odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny	23	965	23	0	2,38%
Evidencia dodržania lehoty 30 dní na zaslanie stanoviska k žiadosti o pripojenie zariadenia žiadateľa k distribučnej sústave	4	3 424	4	0	0,12%

*Obsahuje 6 udalostí s termínom plnenia po termíne reportu