



ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0001/2011/E-PO
Číslo spisu: 6907-2011-BA

Bratislava, 16.12.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ss) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci schválenia podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu

rozhodol

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy **ZSE Distribúcia, a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, **schvaľuje** tieto podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu:

**Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou
ZSE Distribúcia, a. s.
v režime prepravy elektriny
podľa § 2 písm. b) bod 8
zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov**

Obsah:

- 1) Zoznam skratiek
- 2) Všeobecný právny rámec
- 3) Úvod
- 4) Možnosti prepravy elektriny z oblastí mimo vymedzeného územia do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. v režime podľa § 2 písm. b) bod 8 zákona o energetike
- 5) Legislatívny rámec prepravy elektriny medzi E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s.
- 6) Technicko – organizačné podmienky pre zabezpečenie prepravy elektriny medzi E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s.

1. Zoznam skratiek

ČR	- Česká republika
DS	- distribučná sústava
ES	- elektrizačná sústava
NN	- nízke napätie
RG CE	- Regional Group Continentale Europe
SED	- Slovenský elektroenergetický dispečing
SEPS, a.s.	- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
SP	- spínač prípojnic
SR	- Slovenská republika
UCTE	- Únia pre koordináciu prenosu elektriny (iba do 07/2009)
VN	- vysoké napätie
VVN	- veľmi vysoké napätie
VVO	- výstražné varovanie obyvateľstva
ÚV	- úsekový vypínač

Prílohy:	č. 1 – Schéma základného zapojenia US Sokolnice a US Senica
	č. 2 – Schéma zapojenia ostrova VVN z US Sokolnice – rezerva
	č. 3 – Schéma zapojenia ostrova VVN z US Otrokovice – rezerva

2. Všeobecný právny rámec

V zmysle § 2 písm. b) bod 8 Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) distribučnou sústavou sa rozumie vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia (ďalej len „ostrov“), pokiaľ takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov; na takomto elektrickom vedení a elektroenergetickom zariadení sa preprava elektriny uskutočňuje v režime schválenom Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle § 24 ods. 7 zákona o energetike je vypracovať podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa § 2 písm. b) bod 8 zákona o energetike, ktoré schváli úrad v lehote najneskôr 10 dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa takáto prevádzka požaduje. V nadväznosti na to, podľa § 5 ods. 1 písm. ss) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schvaľuje podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu (ktorým je zákon o energetike); schválené podmienky zasiela úrad prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

3. Úvod

ZSE Distribúcia, a.s. na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) zo dňa 5.6.2007 číslo 687/2007/03 v znení rozhodnutia č. 0282/2008/BA je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike v rozsahu distribúcia elektriny č. 2007E 0258 – 4. zmena.

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na distribúciu elektriny, resp. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe naplnenia skutkovej podstaty opísanej v § 24 ods. 7 zákona o energetike v spojení s § 2 písm. b) bod 8 zákona o energetike je povinný vypracovať tieto podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou ZSE Distribúcia, a.s. v režime prepravy elektriny podľa § 2 písm. b) bod 8 zákona o energetike.

Od roku 1995 sú ČR a SR súčasťou prepojených elektrizačných prenosových sústav UCTE (od júla 2009 RG CE) a na základe platných medzinárodných dohôd sa neumožňuje prevádzka paralelne prepojených transformácií distribučných sústav s rovnakými transformáciami susedných štátov.

4. Možnosti prepravy elektriny z oblastí mimo vymedzeného územia do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. v režime podľa § 2 písm. b) bod 8 zákona o energetike

VVN

Medzištátna preprava elektriny po VVN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Takáto medzištátna preprava elektriny sa využíva predovšetkým pre havarijné stavy, ale môže mať aj dlhodobejší charakter, na základe dohôd a presne spracovaných a odsúhlasených pravidiel.

VN

Medzištátna preprava elektriny po VN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Využíva sa pre havarijné stavy alebo pri riešení zapojenia počas plánovaných prác, keď nie je možné zabezpečiť distribúciu elektriny iným spôsobom.

NN

Medzištátna preprava elektriny po NN vedeniach je možná iba do vyčlenených ostrovov. Využíva sa iba v prípade, ak nie je možné iné zabezpečenie distribúcie elektriny.

Každá preprava elektriny musí byť realizovaná na základe príslušnej zmluvy.

5. Legislatívny rámec prepravy elektriny medzi E.ON Distribuce, a.s., a ZSE Distribúcia, a.s.

Preprava elektriny medzi E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s., bude v prípade potreby realizovaná na základe platných legislatívnych predpisov, ktoré majú všeobecnú záväznosť.

Konkrétne ide :

ČR

- Energetický zákon č. 458/2000 Sb. , zo dňa 28. 11. 2001,
- Vyhláška MPO č. 79/2010 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy ČR,

SR

- Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo dňa 26. 10. 2004,
- Dispečerský poriadok na riadenie elektrizačnej sústavy SR zo dňa 23. 2. 2009.

6. Technicko – organizačné podmienky pre zabezpečenie prepravy elektriny medzi E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s.

VVN

Na základe platných legislatívnych predpisov ČR a SR (viď bod 5.) sa dohodli technicko – organizačné podmienky prepravy elektriny na úrovni VVN vedení medzi E.ON Distribuce, a.s., a ZSE Distribúcia, a.s.

Vymedzenie prepravy elektriny:

V základnom zapojení budú jednotlivé uzlové sústavy E.ON Distribuce, a.s., (Sokolnice, resp. Otrokovice) a ZSE Distribúcia, a.s., (Senica) prevádzkované oddelene vypnutými 110 kV vypínačmi V- 8201 v Tr Tvrdonice a V- 8756 v Tr Hodonín u E.ON Distribuce, a.s. (viď príloha č.1).

Preprava elektriny môže byť v prípade potreby realizovaná 110 kV vedeniami V- 8201 z Tr Tvrdonice (E.ON Distribuce, a.s.) do Tr Zohor a Tr Senica (ZSE Distribúcia, a.s.) a V- 8756 z Tr Hodonín (E.ON Distribuce, a.s.) do Tr Holíč (ZSE Distribúcia, a.s.). Pre zabezpečenie spoľahlivosti bude prípadný ostrov v základnom zapojení prevádzkovaný v kruhu cez vyčlenenú 110 kV prípojnicu v Tr Senica (viď. príloha č.2 a č.3).

Príprava prevádzky:

Dispečingy príslušných PDS VVN v zmysle vlastných prevádzkových inštrukcií poskytujú podklady nadradeným dispečingom ČEPS, a.s. (HDP Praha, ZDP Ostrava) a SEPS, a.s. (SED Žilina) pre ročnú, mesačnú, týždennú a dennú prípravu prevádzky v stanovených časových intervaloch (špecifikácia veľkosti a doby prenášaného výkonu na základe obchodných zmlúv a s prihliadnutím na plánované práce na zariadeniach VVN a VN, prípadné konkrétne zmeny zapojenia DS VVN – s presným časom realizácie a manipulačným postupom.

Operatívne riadenie:

- okrem plánovaných a nadradenými dispečingami odsúhlasených manipulácií nie je prípustné zopnutím DS VVN E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s., svojvoľne meniť konfiguráciu DS VVN ktorá je predmetom distribúcie medzi E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s. – s výnimkou havarijných stavov v DS VVN, kedy je potrebné zabezpečiť obnovenie distribúcie elektriny odberateľom E.ON Distribuce, a.s. alebo ZSE Distribúcia, a.s. – (po súhlase nadradených dispečerských pracovníkov – SED Žilina a ZDP Ostrava), vyčlenenie ostrovej prevádzky časti DS VVN sa vykonáva manipuláciami s vypínačmi SP, resp. vypínačmi vedení.
- dobu zopnutia DS VVN E.ON Distribuce, a.s., a ZSE Distribúcia, a.s., je nutné minimalizovať (do cca 3 minút) a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny,
- všetky potrebné manipulácie vopred konzultovať a vykonať iba so súhlasom nadradených dispečingov, ktoré posúdia možnosť kruhovania a iné prípadné vplyvy na ES ČR a ES SR (platí aj pre havarijnú situáciu v DS VVN, aj pre VVO – ide o tzv. overenie bezpečnosti prevádzky ES),
- riešenie poruchových stavov v častiach DS VVN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

VN

Na základe platných legislatívnych predpisov ČR a SR sa dohodli technicko-organizačné podmienky prepravy elektriny na úrovni VN vedení medzi E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s.

cia, a.s. Realizuje sa dohodou medzi Dispečingom 22 kV Brno a RC VN Bratislava má charakter ostrovného režimu a nie je základným zapojením tejto časti sústavy.

Vymedzenie prepravy elektriny:

Preprava elektriny sa realizuje 22 kV vedeniami V – 295 z vodnej elektrárne Trenčín do ČR s hraničným ÚV 62/295 (Drietoma), V - 295 z vodnej elektrárne Nové Mesto nad Váhom do ČR s hraničným ÚV 153/295 (Nová Bošáca) a V – 282 z vodnej elektrárne Dubnica do ČR s hraničným ÚV 95/26-282 (Horné Slnie). Prierezy týchto vedení sú AlFe 35 mm².

Príprava prevádzky a operatívne riadenie:

- vyčlenenie ostrovej prevádzky časti DS VN sa vykonáva manipuláciami so spínacími prvkami týchto vedení,
- dobu zopnutia DS VN E.ON Distribuce, a.s. a ZSE Distribúcia, a.s., je nutné minimalizovať a realizovať ju v časovom intervale prvých 10 minút na začiatku celej hodiny, všetky potrebné manipulácie je potrebné vopred konzultovať a vykonať iba so súhlasom príslušných nadradených dispečingov, ktoré posúdia možnosti a iné prípadné vplyvy na ES ČR a ES SR ,
- riešenie poruchových stavov v častiach DS VN vyčlenených v ostrove je v kompetencii príslušného dispečingu (v zmysle platných prevádzkových inštrukcií) a vlastníka elektroenergetického zariadenia v poruche.

NN

Medzištátna preprava elektriny po NN vedeniach je možná iba do „vyčlenených ostrovov“ = samostatných odberov zásobovaných z iných častí vymedzených území susediacich štátov. Využíva sa iba v prípade, ak nie je možné iné zabezpečenie distribúcie elektriny.

Vymedzenie prepravy elektriny:

ZSE Distribúcia, a.s. prevádzkuje takéto zapojenie v lokalite Kopčany, kde cez rieku Moravu zásobuje vedením AlFe 4x25mm² Hájovnu v ČR (nie je možné prepojiť na distribučnú sústavu ČR).

Príloha č. 1 – Schéma základného zapojenia US Sc
(táto schéma je predmetom obchodného tajomstva)

**Príloha č. 2 - Schéma zapojenia ostrova VVN z US Sokolnice – rezerva
(táto schéma je predmetom obchodného tajomstva ZSE Distribúcia, a.s.)**

**Príloha č. 3 - Schéma zapojenia ostrova VVN z US Otrokovice - rezerva
(táto schéma je predmetom obchodného tajomstva ZSE Distribúcia, a.s.)**

Tieto podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny podľa osobitného predpisu nadobúdajú účinnosť 1.1.2012 a ich účinnosť končí 31.12.2012.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky a plynárenstva (ďalej len „úrad“) bol dňa 30.11.2011 pod podacím číslom 31644/2011/BA doručený návrh na schválenie podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou ZSE Distribúcia, a.s. v režime prepravy elektriny podľa § 2 písm. b) bod 8 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „podmienky prepravy“) prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 (ďalej len „účastník konania“). Podmienky prepravy predložil účastník konania na schválenie úradu v zmysle § 5 ods. 1 písm. ss) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 30.11.2011 začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia podmienok prepravy.

Regulovaný subjekt je v správnom konaní zastúpený spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Marián Kapec, Ing. Tomáš Šípoš, Ing. Stanislav Danák, Mgr. Branislav Kotrík.

Úrad po preskúmaní predložených podmienok prepravy, ich súladu so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov, dospel k záveru, že navrhované znenie podmienok prepravy prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava spĺňa požiadavky na ich schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, P.O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Richard Ružička
riaditeľ odboru
regulácie elektroenergetiky a plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí:

Západoslovenská energetika, a.s., Ing. Marián Kapec, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Miesto na podaciu nálepku
na doporučenú zásielku

Odosielateľ

Denná pečiatka
podacej pošty

Miesto na výplatné



R

BRATISLAVA 26

RR 13 653 920 5 SK




RR 13 653 920 5 SK

LIČKA SLOVENSKEJ POŠTY

27, P.O.BOX 12

Bratislava 27

- 6 -



CZ 193967/2011

Podane: 22. 12. 2011

Západoslovenská energetika, a. s.
Oulicnova 6, 816 47 Bratislava

22-12-2011

Ev. číslo:	Č. úveru:
Prílohy:	Prílohy:

03000

P. Kapuc



tu odtrhnúť



2/ORLBL/2001