

## **Podmienky vydania preukazu elektromontéra VN káblových súborov a povinnosti osôb pri montáži VN káblových súborov**

### **1.) Úvod**

Účelom tejto prílohy k postupu D6.ROZV.03 je definovanie podmienok vydania preukazu elektromontéra VN káblových súborov a povinnosti odborne spôsobilých osôb pri montáži VN káblových súborov, ktoré sú alebo sa stanú súčasťou distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“).

ZSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy zodpovedá za jej spoľahlivú a bezpečnú prevádzku na napäťových úrovniach NN, VN, VVN. Odborné a technické požiadavky na montáž VN káblových súborov si vyžadujú splnenie špecifických podmienok predpísanou technickou dokumentáciou a špeciálne zaškolením pracovníkov. Neodborná alebo nekvalitná montáž VN káblových súborov má zásadný vplyv na poruchovosť distribučnej sústavy. Poruchy a súvisiace obmedzenie distribúcie na napäťovej úrovni VN pre prípadnú lokalizáciu, resp. potrebu opravy ZSD, spôsobujú nedodržanie štandardov kvality stanovených vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

### **2.) Zásady uplatňované pri montáži VN káblových súborov**

Montáž VN káblových súborov je dodávateľ ZSD povinný zabezpečiť výhradne odborne spôsobilými osobami s platným osvedčením podľa § 22 Vyhlášky č. 508/2009 z.z. – samostatný elektrotechnik nad 1000 V alebo podľa § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky nad 1000 V.

Všetci pracovníci dodávateľa ZSD vykonávajúci montáž VN káblových súborov musia byť držiteľmi preukazu elektromontéra VN káblových súborov vydaným za podmienok uvedených v tejto prílohe postupu, ktorý nie je starší ako dva roky. Pracovník dodávateľa ZSD nesmie vykonávať montáž VN káblových súborov pred pridelením ID čísla držiteľa preukazu elektromontéra VN káblových súborov technológom prevádzky a pridelením holografických identifikačných nálepiek.

Dodávateľ ZSD vykonávajúci montáže VN káblových súborov musí byť evidovaný v kvalifikačnom systéme ZSD a je povinný udržiavať aktuálnu evidenciu svojich pracovníkov s požadovanou odbornou spôsobilosťou a preukázať existenciu zmluvného vzťahu s týmito pracovníkmi.

Dodávateľ ZSD je povinný zabezpečiť pre každého svojho pracovníka predpísané náradie na montáž schválenej a používanej technológie v distribučnej sústave ZSD alebo obdobné náradia vhodné na vykonanie predpísaných technologických postupov.

Dodávateľ ZSD je povinný spolupracovať s technológom prevádzky, ktorý je v rámci prác na zariadeniach distribučnej sústavy ZSD oprávnený vykonávať kontrolu vybavenia a kvality vykonávaných prác.

### 3.) Podmienky vydania preukazu elektromontéra VN káblových súborov

Preukaz elektromontéra VN káblových súborov vydáva technológ prevádzky na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

- Meno a priezvisko osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou,
- Kópia príslušného osvedčenia podľa Vyhlášky č. 508/2009,
- Údaje o používanom náradí,
- Obchodné meno spoločnosti, pre ktorú osoba s odbornou spôsobilosťou vykonáva prácu a to ako zamestnanec alebo ako dodávateľ (ak odborne spôsobilá osoba vykonáva činnosť pre viacero obchodných spoločností, je potrebné podať žiadosť pre každú spoločnosť osobitne),
- Kontaktné údaje: adresa, telefón, e-mail.

Vzor žiadosti o vydanie preukazu elektromontéra VN káblových súborov je zverejnený na [Žiadosti a formuláre - Západoslovenská distribučná, a. s. \(zsdis.sk\)](#).

Podmienkou vydania preukazu elektromontéra VN káblových súborov je absolvovanie školenia príslušnej technológie schválenej a používanej v ZSD a držiteľa odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

### 4.) Povinnosti osôb pri montáži VN káblových súborov

Držiteľ preukazu elektromontéra VN káblových súborov je povinný:

1. vykonávať montáž VN káblových súborov s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými norami a internými predpismi spoločnosti ZSD, ktoré súvisia s výkonom predmetnej činnosti, najmä s Podmienkami zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľské organizácie (Podmienky BOZP a ŽP) a Postupom č. D6.ROZV.03 - Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia,
2. prerušiť práce, ak nevhodné dodávky, pokyny alebo iné dôvody prekážajú riadnemu vykonaniu montáže VN káblových súborov,
3. oznámiť spoločnosti ZSD zmeny údajov a dokumentov uvedených v žiadosti o vydanie preukazu elektromontéra VN káblových súborov alebo údajov uvedených v tomto protokole bez zbytočného odkladu,

4. používať len predpísané náradie na montáž schválenej a používanej technológie v distribučnej sústave ZSD alebo obdobné náradie vhodné na vykonanie predpísaných technologických postupov,
5. umožniť spoločnosti ZSD kontrolu vybavenia a kvality vykonávaných prác,
6. poskytovať súčinnosť spoločnosti ZSD a poskytovať úplné, pravdivé a aktuálne informácie o výkone montáže VN káblových súborov, a to prostredníctvom elektronického stavebného denníka, a v prípade, že nie je aplikovaný, e-mailom technologovi prevádzky ZSD,
7. používať holografické identifikačné nálepky a svoje identifikačné znaky len na označenie prác, ktoré osobne vykonal.

Po montáži VN káblových súborov (prácach spojovania alebo ukončenia VN káblového vedenia) je držiteľ preukazu elektromontéra VN káblových súborov povinný:

1. zapísať uvedenú skutočnosť do montážneho denníka,
2. uviesť typ spojky, koncovky, dátum a evidenčné číslo svojho preukazu elektromontéra VN káblových súborov,
3. zabezpečiť označenie každej práce pridelenou holografickou identifikačnou nálepkou do plánu skutočného vyhotovenia v každom mieste výkonu takýchto prác,
4. zasláť fotografie z montáže VN káblových súborov ZSD prostredníctvom elektronického stavebného denníka a v prípade, že nie je aplikovaný, e-mailom technologovi prevádzky ZSD,
5. chrániť holografické identifikačné nálepky a preukaz elektromontéra VN káblových súborov pred odcudzením alebo neoprávneným použitím.

Stavbyvedúci po ukončení realizácie celej stavby uvedie do PSV pri každej zameranej koncovke a spojke – typ káblového súboru, evidenčné číslo preukazu elektromontéra VN káblových súborov, ktorý práce vykonal, dátum vykonania práce vo formáte DD.MM.RR.

Pri oprave poruchy na káblovom vedení VN zapíše stavbyvedúci / koordinátor do geodetického zamerania, typ káblového súboru, evidenčné číslo preukazu elektromontéra VN káblových súborov, ktorý práce vykonal, dátum vykonania prác. Uvedené údaje budú poskytnuté geodetovi (resp. pracovníkovi ZSD vykonávajúcim práce zamerania PSV) za účelom zamerania miesta opravy poruchy a ktorý ich zapíše do informácie súboru 09 geodetického zamerania.

Pri vyhotovení jednej koncovky a spojky (jedného káblového súboru) môže byť uvedený len jeden zodpovedný držiteľ preukazu elektromontéra VN káblových súborov alebo tím pracovníkov, najviac troch držiteľov preukazu elektromontéra VN káblových súborov.