

**Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia
§ 33a zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov**

Bratislava 3. 4. 2018

Autor:

Tím environmentu

Aktualizáciu vykonal:

Ing. Nováková

Názov dokumentu: Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia
§ 33a zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Rozdeľovník:
Dátum: 3. 4. 2018
Verzia:
Počet strán: 2

1/2

V súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o životnom prostredí v znení neskorších predpisov je v tabuľke uvedený prehľad prevádzok, druhy sledovaných ukazovateľov a výsledky povinných meraní kvality vypúšťaných odpadových vôd za ostatné dva roky. Tabuľka bude na základe výsledkov meraní priebežne aktualizovaná.

Výsledky meraní kvality vypúšťaných odpadových vôd z objektov ZSD v roku 2017 a 2018 v porovnaní s povolenými limitnými hodnotami

ukazovatele (mg/l)	stanovený limit (mg/l)	Vyhodnotené ukazovatele				
		rok 2017		rok 2018		
Elektrická stanica Levice (od r. 2017 – 2 vzorky ročne)		28. 6.	14. 12.			
BSK ₅	p < 15, m < 70	26	14,5			
pH	6 – 8,5	7,56	7,37			
NEL*	0,1	< 0,05	-			
Elektrická stanica Veľký Meder		1. 2.	24. 5.	3. 8.	22. 11.	31. 1.
nerozpustné látky	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
NEL	0,1	0,062	0,066	< 0,05	< 0,05	< 0,05
pH	6 – 9	7,94	8	7,86	7,87	8,06
Elektrická stanica Nové Mesto n/Váhom		2. 2.	11. 5.	10. 8.	30. 11.	29. 1.
NEL	neurčený	0,096	0,07	< 0,05	< 0,05	0,078
Elektrická stanica Topoľčany		2. 2.	15. 5.	9. 8.	22. 11.	30. 1.
NEL	neurčený	0,065	0,103	0,22	0,244	< 0,05

* ukazovateľ monitorovaný 1x ročne od r. 2017