

C - Kontrolný list obsahu projektovej dokumentácie - BEZ PRIPOJENIA DO DISTRIBUČNEJ SIETE					
A.	ČLENENIE NA STAVEBNÉ OBJEKTY časť ELEKTRO	SZP	PSP	DRS	POZNÁMKA
	Voda, kanalizácia, plyn, optika, cesty a pod.	✓	✓	✓	členenie podľa potreby a zákona 25/2025
B.	TEXTOVÁ ČASŤ (minimálne požiadavky)	SZP	PSP	DRS	POZNÁMKA
	Technická správa	✓	✓	✓	Popis technického riešenia stavebných objektov
C.	GRAFICKÁ ČASŤ	SZP	PSP	DRS	POZNÁMKA
C1.	Požiadavky na mapové podklady projektu				
	Geodetické zameranie skutočného stavu	✓	✓	✓	PD na podklade geodetického zamerania skutočného stavu (cesty, chodníky, existujúce nadzemné objekty, stĺpy, elektrické skrine, stromy, oplotená a pod.) a súčasne na podklade katastrálnej mapy reg.C/E. Jednotlivé prvky polohopisu a katastra musia byť farebne odlíšené
	Katastrálna mapa reg. C/E	✓	✓	✓	
	Nové architektonické, urbanistického, dopravné riešenie územia	✓	✓	✓	Návrh novej lokality, umiestnenie nových objektov, komunikácií a pod.
	Vytýčená a geodeticky zameraná poloha existujúcich podzemných káblov ZSD a ostatných sietí	✓	✓	✓	vrátena zamerania trasy káblov pri výmene. Vytýčenie min. v rozsahu ochranného pásma navrhovanej trasy. Zníženie rizika kolízie a nerealizovateľnosti projektu.
C2.	Požiadavka na členenie výkresov stavebných objektov	SZP	PSP	DRS	POZNÁMKA
C2.1	Koordinačná situácia	✓	✓	✓	Výkres, uloženia navrhovaných sietí v lokalite a vzorový rez uloženia sietí v novej lokalite
	Vyznačenie miesta dôležitých križovatiek a súbehov v súlade s technickou správou	✓	✓	✓	Označenie križovatiek a súbehov.
	Určenie spôsobu križovania komunikácie (pretláčanie alebo prekopanie). Vyznačenie chráničiek, typ, dĺžky, počet, rezervné chráničky	✓	✓	✓	
D.	OSTATNÉ	SZP	PSP	DRS	POZNÁMKA
	Vyhodnotenie dodržania ochranných pásiem existujúcich vedení VN/VVN, pripravovaných a projektovaných	✓	✓	✓	V prípade zásahu do ochranného pásma
	Umiestnenie cudieho zariadenia na PB v majetku spol. ZSDis	✓	✓	✓	Preukázať platnú zmluvu o nájme.