

## **Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia § 33a zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov**

Bratislava 27. 10. 2021

**Autor:**

Tím environmentu

**Aktualizáciu vykonal:**

Ing. Nováková

Názov dokumentu: Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia  
§ 33a zák. č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

Rozdeľovník:

Dátum: 27. 10. 2021

Verzia:

Počet strán: 2

1/2

---

**Západoslovenská distribučná, a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, **IČO:** 36361518, **DIČ:** 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

**Bankové spojenie:** Tatra Banka, a.s., **IBAN:** SK59 1100 0000 0026 2610 6826, **BIC:** TATRSKBX

**Kontakt:** Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, [odberatel@zsdisk.sk](mailto:odberatel@zsdisk.sk), [dodavatel@zsdisk.sk](mailto:dodavatel@zsdisk.sk), [vyrobca@zsdisk.sk](mailto:vyrobca@zsdisk.sk)  
[www.zsdisk.sk](http://www.zsdisk.sk), Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

V súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o životnom prostredí v znení neskorších predpisov je v tabuľke uvedený prehľad prevádzok, druhy sledovaných ukazovateľov a výsledky povinných meraní kvality vypúšťaných odpadových vôd za ostatné dva roky. Tabuľka bude na základe výsledkov meraní priebežne aktualizovaná.

**Výsledky meraní kvality vypúšťaných odpadových vôd z objektov ZSD v roku 2020 a 2021 v porovnaní s povolenými limitnými hodnotami**

ukazovatele (mg/l)	stanovený limit (mg/l)	Vyhodnotený ukazovateľ						
		rok 2020				rok 2021		
<b>Elektrická stanica Levice</b> (od r. 2017 – 2 vzorky ročne)		<b>9. 6.</b>			<b>1. 12.</b>			<b>15. 6.</b>
BSK <sub>5</sub>	p < 15, m < 70	27,7			9,5			12,4
pH	6 – 8,5	6,39			4,56			6,23
NEL*	0,1	-			< 0,05			-
<b>Elektrická stanica Nové Mesto n/Váhom</b>		<b>31.3.</b>	<b>11. 6.</b>	<b>10. 9.</b>	<b>1. 12.</b>	<b>27. 1.</b>	<b>15. 6.</b>	<b>17. 9.</b>
NEL	neurčený	<0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,38
<b>Elektrická stanica Topoľčany</b>		<b>22. 1.</b>	<b>10. 6.</b>	<b>5. 8.</b>	<b>4. 11.</b>	<b>27. 1.</b>	<b>23. 6.</b>	<b>22. 9.</b>
NEL	neurčený	<0,05	0,067	<0,05	<0,05	<0,05	0,077	0,064

\* ukazovateľ monitorovaný 1x ročne